

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

Số: 852/BVNHN-HCQT
V/v mời cung cấp báo giá dự toán mua
sắm “Thuê dịch vụ bảo dưỡng điều hòa
Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2025”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa.

Bệnh viện Nhi Hà Nội có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: “Thuê dịch vụ bảo dưỡng điều hòa Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2025”.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trân trọng mời các nhà thầu quan tâm, chào giá theo các nội dung yêu cầu như sau:

1. Mục đích: Làm căn cứ lập dự toán cho dự toán mua sắm: “Thuê dịch vụ bảo dưỡng điều hòa Bệnh viện Nhi Hà Nội năm 2025”. (Kèm theo bảng danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật).

2. Nội dung yêu cầu: Chào giá gồm 02 phần: Năng lực và giá:

2.1. Yêu cầu về năng lực (không bắt buộc).

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp.

- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu và các hồ sơ khác liên quan (nếu có)

2.2. Yêu cầu về giá:



Giá nhà thầu chào: *Giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế và các chi phí liên quan khác.*

2.3. Các yêu cầu khác:

- Báo giá phải có đủ thông tin về thời gian gửi báo giá, đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng (VNĐ).

Bệnh viện Nhi Hà Nội mời các nhà thầu có khả năng quan tâm và gửi chào giá đến Bệnh viện Nhi Hà Nội theo bảng chi tiết của thư mời này.

- Hiệu lực báo giá: 03 tháng.

- Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 03/9/2025 đến hết ngày 09/9/2025 (Trong giờ hành chính).

- Nhà thầu ghi rõ thông tin liên hệ của nhà thầu để trao đổi.

- Nơi tiếp nhận chào giá: Phòng Văn thư Bệnh viện Nhi Hà Nội, đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Nhà thầu sẽ được Bệnh viện Nhi Hà Nội liên hệ qua các hình thức như: Điện thoại, Email, Fax hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan đến công việc (nếu cần).

Bệnh viện Nhi Hà Nội kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ quan tâm nộp chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCQT(2).

GIÁM ĐỐC 



Ngô Quang Hùng

NH
N
À
/

BẢNG CHI TIẾT DANH MỤC

(Đính kèm thư mời chào giá ngày 03 / 9 /2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

1. Danh mục, khối lượng:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh điều hòa trung tâm cassette	cái	628
2	Bảo trì, bảo dưỡng dàn nóng điều hòa trung tâm	cái	78
3	Bảo trì, bảo dưỡng dàn nóng Điều hòa treo tường cục bộ	cái	4
4	Bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh Điều hòa treo tường cục bộ	cái	4
5	Bảo trì, bảo dưỡng bộ AHU khu mổ bao gồm máy AHU, các cửa gió trao đổi đầu và cuối AHU, modul điều khiển AHU, cảm biến nhiệt độ và áp suất ống gas đầu vào AHU	bộ	14

2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Bảo trì, bảo dưỡng dàn lạnh

- Vệ sinh sạch sẽ dàn tỏa nhiệt, vỏ máy trong, ngoài (Đối với máy quá bẩn sẽ dùng hóa chất chuyên dùng tẩy, rửa);
- Vệ sinh máng nước ngưng tụ, kiểm tra tình trạng thoát nước thải;
- Vệ sinh sạch và kiểm tra quạt;
- Kiểm tra tình trạng thoát nước thải tại máng nước ngưng tụ;
- Kiểm tra nhiệt độ gió vào và ra theo từng cấp điều chỉnh;
- Kiểm tra rò rỉ của thiết bị;
- Kiểm tra tình trạng nhận điều khiển (trên dàn lạnh và điều khiển);
- Kiểm tra nguồn cấp;
- Kiểm tra các cơ chế hoạt động của máy theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất;

2.2. Bảo trì, bảo dưỡng dàn nóng

- Vệ sinh sạch sẽ dàn tỏa nhiệt, vỏ máy trong, ngoài (Đối với máy quá bẩn sẽ dùng hóa chất chuyên dùng tẩy, rửa);
- Kiểm tra sự hoạt động của máy nén và quạt tản nhiệt (tình trạng hoạt động, độ rung, ồn khi vận hành);
- Kiểm tra tình trạng rò rỉ môi chất lạnh (gas, dầu block);
- Kiểm tra tình trạng tản nhiệt của dàn tản nhiệt và quạt;
- Kiểm tra áp suất gas theo tiêu chuẩn NSX;

- Kiểm tra điện áp và dòng điện dàn nóng;
- Kiểm tra các cơ chế hoạt động của máy theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất;
- Kiểm tra giá đỡ dàn nóng (Nếu không an toàn chỉnh sửa miễn phí-không bao gồm chi phí thay thế (nếu có);

