

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

Số: 35 /BVNHN-HCQT
V/v yêu cầu chào giá gói thầu “Mua
sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng
ngoài nhà, trong khuôn viên
Bệnh viện Nhi Hà Nội”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Bệnh viện Nhi Hà Nội đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu “Mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Hà Nội”;

Trân trọng mời các nhà thầu quan tâm, chào giá theo các nội dung yêu cầu như sau:

1. Mục đích: Làm căn cứ lập dự toán gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Hà Nội”.

(Kèm theo bảng chi tiết).

2. Nội dung yêu cầu: Chào giá gồm 02 phần: Năng lực và giá:

2.1. Yêu cầu về năng lực (không bắt buộc).

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp.
- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu và các hồ sơ khác liên quan (nếu có)

2.2. Yêu cầu về giá:

Giá nhà thầu chào: *Giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển, lắp đặt tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của chủ đầu tư trong khuôn viên Bệnh viện, và các chi phí khác theo quy định.*

2.3. Nội dung báo giá:

Đề nghị các công ty gửi báo giá theo mẫu kèm theo công văn này, đồng thời nhà thầu chào đầy đủ các thông số, thông tin sau (nếu có):

- Ký mã hiệu;
- Nhãn hiệu;
- Hãng sản xuất;
- Xuất xứ của hàng hóa;
- Năm sản xuất.

2.4. Các yêu cầu khác:

- Bệnh viện Nhi Hà Nội mời các nhà thầu có khả năng quan tâm và gửi chào giá đến Bệnh viện Nhi Hà Nội theo bảng chi tiết của thư mời này.

- Hiệu lực báo giá: 03 tháng.

- Thời gian nộp chào giá: Từ ngày 09/01/2026 đến 11h00 ngày 14/01/2026



- Nhà thầu ghi rõ thông tin liên hệ của nhà thầu để trao đổi.
- Nơi tiếp nhận chào giá: Phòng Văn thư Bệnh viện Nhi Hà Nội – Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Nhà thầu sẽ được Bệnh viện Nhi Hà Nội liên hệ qua các hình thức như: Điện thoại, Email, hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan đến công việc (nếu cần).

Bệnh viện Nhi Hà Nội kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ quan tâm nộp chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên. / *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCQT(02b).

GIÁM ĐỐC *m2*



Ngô Quang Hùng

[TÊN ĐƠN VỊ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

[Địa danh], ngày tháng năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội

[Tên đơn vị] xin gửi tới Bệnh viện Nhi Hà Nội lời chào trân trọng.

Chúng tôi được biết Quý Bệnh viện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Hà Nội”.

[Tên đơn vị] nhận thấy có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện tốt việc cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo yêu cầu của gói thầu. Vì vậy, chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
1	Đèn led cuốn cây (loại 1)	Bộ	18						- Đèn led đúc cuốn cây (trung bình 20m/cây, số lượng 1000 bóng $\pm 2\%$). - Công suất: 0.2w - Ánh sáng: trắng - Tiêu chuẩn chống nước: IP67 - Nguồn 12v 20a - Thi công lắp đặt.		
2	Đèn ôm cây	Bộ	18						- Đèn led bán nguyệt ôm cây 24W		

								- Chất liệu nhôm đúc + kính cường lực - Điện áp 220V - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Chip led tuổi thọ $\geq 50.000h$ - Đường kính ôm cây: theo thân cây.		
3	Đèn led cuốn cây (loại 2)	Bộ	55					- Đèn led đúc cuốn cây: Trung bình 20m/cây, số lượng 300 bóng $\pm 2\%$ - Công suất: 0.2w - Ánh sáng: trắng - Tiêu chuẩn chống nước: IP67 - Nguồn 12v 20a - Thi công lắp đặt.		
4	Đèn dẫn lối	Bộ	95					- Đèn dẫn lối có công suất 7w - Chiều cao cột đèn 60cm - Chip led COB tuổi thọ $\geq 50.000h$ - Điện áp 220V - Vỏ nhôm sơn tĩnh điện cao cấp - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Trang trí và chiếu sáng		

									lỗi đi khuôn viên.		
5	Đèn hắt cây bụi	Bộ	30						- Đèn cắm cỏ siêu sáng, nhỏ gọn - Công suất: 7w - Chip COB cao cấp - Đường kính mặt đèn không lớn hơn 90 mm, thiết kế gọn, phù hợp chiếu sáng cây bụi - Chóa đèn: chóa tản sáng cho ánh sáng phủ đều - Ánh sáng đa dạng nhiều màu sắc - Điện áp 24V - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Cọc cắm: Inox hoặc thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.		
6	Đèn rọi chiếu điểm	Bộ	70						- Đèn rọi 10W đơn sắc chiếu điểm - Nguồn AC85-265V - Chip Led Cree hoặc tương đương, tuổi thọ ≥ 5000 giờ - Thân đèn nhôm đúc sơn tĩnh điện, mặt kính cường lực - Tiêu chuẩn IP65 kháng		

									nước - Góc chiếu 5 độ $\pm$ 1%) - Chiều xa tối thiểu $\geq 30m$.		
7	Dây điện	Mét	2.000						Dây điện 2x1.5, đi âm nền.		
8	Ống ghen	Mét	2.200						Ống ghen mềm		
9	Dây điện	Mét	200						Dây điện 2x2.5		
Tổng tiền:											
(Bằng chữ: đồng)											

Giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển, lắp đặt tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của chủ đầu tư trong khuôn viên Bệnh viện, và các chi phí khác theo quy định.

Báo giá có hiệu lực 03 tháng, kể từ ngày báo giá.

Kính đề nghị Bệnh viện xem xét tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia thực hiện gói thầu.

[Tên đơn vị] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định về đấu thầu.

Mọi thông tin liên hệ xin liên hệ: [Nhà thầu điền thông tin liên hệ].

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC

Bảng chi tiết danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật cho gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Hà Nội”

(Đính kèm thư mời chào giá ngày 09 / 04 /2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)

STT	Danh mục sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Đèn led cuốn cây (loại 1)	- Đèn led đúc cuốn cây (trung bình 20m/cây, số lượng 1000 bóng $\pm$ 2%). - Công suất: 0.2w - Ánh sáng: trắng - Tiêu chuẩn chống nước: IP67 - Nguồn 12v 20a - Thi công lắp đặt.	Bộ	18
2	Đèn ôm cây	- Đèn led bán nguyệt ôm cây 24W - Chất liệu nhôm đúc + kính cường lực - Điện áp 220V - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Chip led tuổi thọ $\geq$ 50.000h - Đường kính ôm cây: theo thân cây.	Bộ	18
3	Đèn led cuốn cây (loại 2)	- Đèn led đúc cuốn cây: Trung bình 20m/cây, số lượng 300 bóng $\pm$ 2% - Công suất: 0.2w - Ánh sáng: trắng - Tiêu chuẩn chống nước: IP67 - Nguồn 12v 20a - Thi công lắp đặt.	Bộ	55
4	Đèn dẫn lối	- Đèn dẫn lối có công suất 7w - Chiều cao cột đèn 60cm - Chip led COB tuổi thọ $\geq$ 50.000h - Điện áp 220V - Vỏ nhôm sơn tĩnh điện cao cấp - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Trang trí và chiếu sáng lối đi khuôn viên.	Bộ	95
5	Đèn hắt cây bụi	- Đèn cắm cỏ siêu sáng, nhỏ gọn - Công suất: 7w - Chip COB cao cấp - Đường kính mặt đèn không lớn hơn 90 mm, thiết kế gọn, phù hợp chiếu sáng cây bụi - Chóa đèn: chóa tản sáng cho ánh sáng	Bộ	30

		phủ đều - Ánh sáng đa dạng nhiều màu sắc - Điện áp 24V - Tiêu chuẩn chống nước: IP65 - Cọc cắm: Inox hoặc thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.		
6	Đèn rọi chiếu điểm	- Đèn rọi 10W đơn sắc chiếu điểm Nguồn AC85-265V - Chip Led Cree hoặc tương đương, tuổi thọ ≥ 5000 giờ - Thân đèn nhôm đúc sơn tĩnh điện, mặt kính cường lực - Tiêu chuẩn IP65 kháng nước - Góc chiếu 5 độ $\pm 1\%$ - Chiều xa tối thiểu $\geq 30m$.	Bộ	70
7	Dây điện	Dây điện 2x1.5, đi âm nền.	Mét	2.000
8	Ống ghen	Ống ghen mềm	Mét	2.200
9	Dây điện	Dây điện 2x2.5	Mét	200